

Erklæring om ytelse

i henhold til vedlegg III til direktiv (EU) nr. 305/2011

HENSOMASTIK® kombi-skottssystem EI 90 / EI 120

Nr. 2017-HENSOMASTIK® kombi-skottssystem EI 90 / EI 120-001-NO

- | | |
|--|--|
| 1. Produkttype
Entydig merkekode til produkttypen | HENSOMASTIK® kombi-skottssystem EI 90 / EI 120 |
| 2. Type
Batch- eller serienummer eller et annet kjennemerke for identifisering av byggeproduktet i henhold til artikkel 11 avsnitt 4 | Batchnummer, se forpakning |
| 3. Anvendelsesformål
eller tiltenkte anvendelsesformål til byggeproduktet i henhold til anvendbare harmoniserte tekniske spesifikasjoner til produsenten | Kombi-avskotting brukes til lukking av åpninger i brannbestandige vegger og dekker som er brukt ved installasjonsgjennomføringer, og brukes til å opprettholde brannbestandigheten til veggen eller dekket i området ved gjennomføringen. Kombi-avskottingen er tilstrekkelige, avhengig av monteringssituasjon, for brannmotstandsklasse EI 90 og EI 120. |
| 4. Navn, innført handelsnavn
eller innført merke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 avsnitt 5 | Rudolf Hensel GmbH, Lack- und Farbenfabrik, Lauenburger Landstraße 11
21039 Börnsen Tyskland |
| 5. Kontaktadresse
Eventuelt navn og kontaktadresse til fullmektig, som har ansvar for oppgavene i henhold til artikkel 12 avsnitt 2 | Ikke relevant (se 4) |
| 6. AVCP
System eller systemer for vurdering og kontroll av erklæring om ytelse (AVCP) til byggeproduktet i henhold til CPR, vedlegg V | System 1 |
| 7. Teknisk organ (hEN)
I tilfelle erklæring om ytelse (DoP), som gjelder et byggeprodukt, som omfattes av en harmonisert standard | Ikke relevant |
| 8. Teknisk organ (ETA)
I tilfelle erklæring om ytelse (DoP), som gjelder et byggeprodukt, som det er opprettet en europeisk teknisk tillatelse (ETA) for | Europeisk teknisk tillatelse ETA15/0295 opprettet av UL International (UK) på grunnlag av ETAG 026-2. Overvåkingen gjennomføres av den tekniske vurderingsorganet 0761-CPR i henhold til vedlegg V system 1 og har opprettet EU-samsvarserklæring 0761-CPR-0510. |

RUDOLF HENSEL GMBH

Lack- und Farbenfabrik

Lauenburger Landstraße 11
21039 Börnsen | Germany

Tel. +49 (0) 40/72 10 62-10
Fax +49 (0) 40/72 10 62-52

E-Mail: info@rudolf-hensel.de
Internet: www.rudolf-hensel.de



9. Erklært ytelse


Vesentlige kjennetegn	Ytelse	Teknisk spesifikasjon
Brannforhold	Se vedlegg A ETA 15/0295	EN 13501-1
Brannmotstand	Plastrør: EI 90 og EI 120 Metallrør: EI 90 og EI 120 Kabel: EI 90 Se vedlegg A ETA 15/0295	EN 1366-3 og EN 13501-2
Angivelse farlige stoffer	Inneholder ikke noen farlige stoffer oppført i listen til den Europeiske Kommisjonen	
Varighet og brukbarhet	Type X	ETAG 026-2 og EOTA TR 024

10. Ytelsen til produktet i henhold til numrene 1 og 2 tilsvarer den erklærte ytelsen i henhold til nummer 9. Ansvarlig for oppretting av denne erklæringen om ytelse er kun produsenten i henhold til nummer 4.

Underskrevet for produsenten og i produsentens navn av:



Volker Thewes
Bedriftsledelse



ppa. Anja Peter (Dipl.-Ing. FH)
Teknisk ledelse

Börnsen, 09.05.2017

Merknad: I tillegg til erklæringene om ytelse for våre produkter **HENSOTHERM®** og **HENSOMASTIK®** mottar du også tillatelser, tekniske datablader og sikkerhetsdatablader som PDF for nedlasting på www.rudolf-hensel.de
For spørsmål om våre produkter gir vi tekniske råd på telefon på **040 / 72 10 62-44**.

RUDOLF HENSEL GMBH

Lack- und Farbenfabrik

Lauenburger Landstraße 11
21039 Börnsen | Germany

Tel. +49 (0) 40/72 10 62-10
Fax +49 (0) 40/72 10 62-52

E-Mail: info@rudolf-hensel.de
Internet: www.rudolf-hensel.de

